

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIANIE**

**Telefony:**

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kościanie
- faks
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
[sekretariat@pssekoscian.pl](mailto:sekretariat@pssekoscian.pl)  
65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a  
64-000 Kościan  
[www.pssekoscian.pl](http://www.pssekoscian.pl)

oryginał/kopia

ON.HK.903.1.77.2020

Kościan, dnia 2020 -~~08~~- 25

## OCENA JAKOŚCI WODY

**Na podstawie:**

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań wody nr: 0732/M/20 z dnia 10.08.2020 r., 0686/F/20 z dnia 17.08.2020 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 18.08.2020 r.), 1175/08/2020/F/2 z dnia 20.08.2020 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 21.08.2020 r.) przeprowadzonych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej, wykonanych w zakresie parametrów grupy B z wodociągu publicznego **BRONIKOWO** w punkcie zgodności (SUW Bronikowo, dz. 123/4/ kran na wejściu do sieci woda uzdatniona), administrowanego przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o. o., ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel,

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego  
BRONIKOWO**

*niepodlega*

POLSKA  
BYŁECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

## Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w oparciu o przedstawione wyniki jakości wody przeprowadzone w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie badań fizyko - chemicznych i mikrobiologicznych w wodociągu publicznym Bronikowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w wytypowanym punkcie zgodności, ustalonym przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o. o., ul. Harcemistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel z PPIS w Kościanie.

Sprawozdania z badań wody nr 0732/M/20 z dnia 10.08.2020 r. i 0686/F/20 z dnia 17.08.2020 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Lipowa 76A, 64 - 100 Leszno, natomiast sprawozdanie nr 1175/08/2020/F/2 z dnia 20.08.2020 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badawcze JARS S.A. FILIA POŁUDNIE, ul. Fabryczna 7, 41-404 Mysłowice.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

### Adresat:

1. Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o. o.  
ul. Harcemistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Śmigla  
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2. a/a

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE

dr inż. Piotr Zielonka  
specjalista epidemiolog