

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KOŚCIANIE**

**Telefony:**

- informacja o numerach wewnętrznych
- PPIS w Kościanie
- faks
- e-mail
- Sekcja Higieny Komunalnej

65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
65/ 512-22-33; 526-52-64  
[sekretariat@pssekoscian.pl](mailto:sekretariat@pssekoscian.pl)  
65/ 512-22-33; 526-52-64

ul. Ks. P. Bączkowskiego 5a  
64-000 Kościan  
[www.pssekoscian.pl](http://www.pssekoscian.pl)

oryginał/kopia

ON.HK.9020.70.2020

Kościan, dnia 2020-07-07

## OCENA JAKOŚCI WODY

**Na podstawie:**

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)
- art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po zapoznaniu się z protokołem poboru prób wody z dnia 29.06.2020 r. oraz ze sprawozdaniem z badań wody nr OL.W-52-589N/20 z dnia 02.07.2020 r. przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wykonanych w zakresie parametrów grupy A z **wodociągu publicznego Brońsko** (w punkcie zgodności – Karśnice nr 29 – dom prywatny), administrowanego przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o. o., ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel,

**stwierdza**

**przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego  
BROŃSKO**

*niepodległa*

POLSKA  
STULECIE ODZYSKANIA  
NIEPODLEGŁOŚCI

## Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu publicznym Brońsko, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wytypowanym punkcie zgodności, uzgodnionym przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o. o., ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel z PPISw Kościanie.

Sprawozdanie z badań nr OL.W-52-589N/20 z dnia 02.07.2020 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).


### Adresat:

1. Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o. o.,  
ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel

### Do wiadomości:

1. Burmistrz Śmigla  
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel
2. a/a

A.B./K.M.



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KOŚCIANIE  
dr inż. Piotr Zielenka  
specjalista epidemiolog

Strona 2 z 2