



Kościan, 12. LIP. 2023

ON.HK.9020.141.2023

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 338)
- § 20 ust. 1 pkt 1 i 10 i § 21 ust 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.)
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 537)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru prób wody z dnia 26.06.2023 r. oraz w oparciu o sprawozdania z badań wody nr: OL-W.903.646.2023 z dnia 29.06.2023 r., N/1662/2023/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 04.07.2023 r., N/1662/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 07.07.2023 r. przeprowadzonych przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie parametrów grupy B oraz na podstawie sprawozdań z badań wykonanych przez administratora w ramach kontroli wewnętrznej w zakresie parametrów grupy A nr: 0522/M/23, 0818/F/23 z dnia 19.06.2023 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.06.2023 r.), P/0/06/2023/335/F/7 z dnia 22.06.2023 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 11.07.2023 r.), 0545/M/23, 0546/M/23, 0547/M/23, 0854/F/23 dnia 26.06.2023 r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 27.06.2023 r.), z **wodociągu publicznego Przysieka Polska** (w punktach zgodności: sieć – Przysieka Polska ul. Główna 72 – dom prywatny, sieć – Stara Przysieka Druga 33 – Szkoła Podstawowa, sieć – Wonieść 49 – Szpital Neuropsychiatryczny, SUW Przysieka Polska) administrowanego przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. Harcymistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel,

stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego
Przysieka Polska

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościanie
ul. Ks. P. Bączkowskiego 5A | 64-000 Kościan
Sektoria Higieny Komunalnej
tel. 65 5122233; 65 5265264
sekretariat.psse.koscian@sanepid.gov.pl
BDO 000572720
NIP 698-14-73-088 | REGON 410390707
www.gov.pl/web/psse-koscian
pssekoscian/SkrytkaESP

Uzasadnienie

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie w oparciu o podjęte i przedstawione wyżej czynności prowadził stały nadzór sanitarny nad jakością wody do spożycia w wodociągu publicznym Przysieka Polska, zgodnie z ustalonym harmonogramem w wytypowanych punktach zgodności, uzgodnionych przez Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o., ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel z PPIS w Kościanie.

Sprawozdania z badań nr: 0522/M/23, 0818/F/23 z dnia 19.06.2023 r., 0545/M/23, 0546/M/23, 0547/M/23, 0854/F/23 dnia 26.06.2023 r. zostały sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Ścieków – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno, sprawozdanie P/0/06/2023/335/F/7 z dnia 22.06.2023 r. zostało wykonane przez akredytowane Laboratorium GBA Polska Sp. z o.o. ul. Mochtyńska 65, 03-289 Warszawa, sprawozdanie z badań nr OL-W.903.646.2023 z dnia 29.06.2023 r. zostało wykonane przez akredytowane Laboratorium Badań Wody i Gleby Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lesznie, ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno, sprawozdanie nr N/1662/2023/LB-AS/PGC, PLC/ z dnia 04.07.2023 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Aparatury Specjalnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Libelta 36, 61-707 Poznań, natomiast sprawozdanie nr N/1662/2023/LB-WiPF/PCH/ z dnia 07.07.2023 r. zostało sporządzone przez akredytowane Laboratorium Badania Wody i Pomiarów Fizycznych Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu, ul. Noskowskiego 21, 61-705 Poznań.

Analiza sprawozdań wykazała, że został przekroczony parametr fizyczny – zapach (dotyczy sprawozdania nr OL-W.903.646.2023 z dnia 29.06.2023 r.). Przekroczenie wspomnianego parametru nie stanowi zagrożenia dla konsumentów, jednakże wskazuje na potrzebę wyregulowania w/w parametru w wodzie. W związku z tym, należy dążyć do zachowania wartości określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościanie mając na względzie poszanowanie prawa, stałą i systematyczną poprawę stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów jak również konieczność zapewnienia konsumentom wody bezpiecznej dla zdrowia, a tym samym dbałość o zdrowie publiczne orzekł, że woda w badanym zakresie odpowiada wymaganiom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.).

PANSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR
SANITARNY W KOŚCIANIE
dr inż. Piotr Zielonka
specjalista epidemiolog

Otrzymują:

1. Zakład Komunalny w Śmiglu sp. z o.o.,
ul. Harcmistrza Łukomskiego 19, 64-030 Śmigiel – list ZPO
2. a/a

Do wiadomości:

1. Burmistrz Śmigła
Pl. Wojska Polskiego 6, 64-030 Śmigiel – list ZPO

A.B.